



Астана қ

г.Астана

Номер:	KZ81VEN00010381	Товарищество с ограниченной ответственностью "Эгида Group"
Входящий номер:	KZ02RDR00012406	050026, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица НУРМАКОВА, дом № 26/195, 1
Дата выдачи:	07.03.2019	

РАЗРЕШЕНИЕ на применение технических устройств

Республиканское государственное учреждение "Комитет индустриального развития и промышленной безопасности" Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, рассмотрев заявление Товарищество с ограниченной ответственностью "Эгида Group" и пакет технической документации к нему, в соответствии со статьей №74 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" и учитывая положительное экспертное заключение ТОО «ТехПромБезопасность» от 08.02.2019 года № 003, разрешает применение на опасных производственных объектах следующих технологий, технических устройств и материалов:

Модули газового пожаротушения (сосуды, работающие под давлением):

1. МГП FS 16 – потолочного исполнения, предназначенные для хранения ГОТВ (газовых огнетушащих веществ) - сжиженных газов, применяемых с газом-вытеснителем:

МГП FS (16-20), Ø408 мм, Pраб.=1,6 - 2,5 Мпа, V=20 л;

МГП FS (16-30), Ø408 мм, Pраб.=1,6 - 2,5 Мпа, V=30 л.

2. МГП FS 65 – напольного исполнения, предназначенные для хранения ГОТВ (газовых огнетушащих веществ) - сжиженных газов, применяемых с газом-вытеснителем:

МГП FS (65-40), Ø250 мм, Pраб.=4,2 - 6,5 Мпа, V=40 л;

МГП FS (65-50), Ø350 мм, Pраб.=4,2 - 6,5 Мпа, V=50 л;

МГП FS (65-60), Ø350 мм, Pраб.=4,2 - 6,5 Мпа, V=60 л;

МГП FS (65-70), Ø350 мм, Pраб.=4,2 - 6,5 Мпа, V=70 л;

МГП FS (65-80), Ø350 мм, Pраб.=4,2 - 6,5 Мпа, V=80 л;

МГП FS (65-90), Ø350 мм, Pраб.=4,2 - 6,5 Мпа, V=90 л;

МГП FS (65-100), Ø350 мм, Pраб.=4,2 - 6,5 Мпа, V=100 л;

МГП FS (65-120), Ø350 мм, Pраб.=4,2 - 6,5 Мпа, V=120 л;

МГП FS (65-150), Ø400 мм, Pраб.=4,2 - 6,5 Мпа, V=150 л.

3. МГП С FS 16 – потолочного исполнения, предназначенные для хранения ГОТВ (газовых



огнетушащих веществ) - сжиженных газов, применяемых с газом-вытеснителем:

МГП-С FS (16–20), Ø408 мм, P_{раб.}=1,6-2,5 Мпа, V=20 л;

МГП-С FS (16–30), Ø408 мм, P_{раб.}=1,6-2,5 Мпа, V=30 л.

4. МГП С FS 65 – напольного исполнения, предназначенные для хранения ГОТВ (газовых огнетушащих веществ) - сжиженных газов, применяемых с газом-вытеснителем:

МГП С FS (65-40), Ø250 мм, P_{раб.}=4,2 - 6,5 Мпа, V=40 л;

МГП С FS (65-50), Ø350 мм, P_{раб.}=4,2 - 6,5 Мпа, V=50 л;

МГП С FS (65-60), Ø350 мм, P_{раб.}=4,2 - 6,5 Мпа, V=60 л;

МГП С FS (65-70), Ø350 мм, P_{раб.}=4,2 - 6,5 Мпа, V=70 л;

МГП С FS (65-80), Ø350 мм, P_{раб.}=4,2 - 6,5 Мпа, V=80 л;

МГП С FS (65-90), Ø350 мм, P_{раб.}=4,2 - 6,5 Мпа, V=90 л;

МГП С FS (65-100), Ø350 мм, P_{раб.}=4,2 - 6,5 Мпа, V=100 л;

МГП С FS (65-120), Ø350 мм, P_{раб.}=4,2 - 6,5 Мпа, V=120 л;

МГП С FS (65-150), Ø400 мм, P_{раб.}=4,2 - 6,5 Мпа, V=150 л.

Все 2018 года выпуска, производства ТОО «Эгида Group», Республика Казахстан.

Разрешение действительно при обязательном соблюдении требований законодательства Республики Казахстан в сфере гражданской защиты, а так же технической документации завода-изготовителя.

Заместитель председателя

Макажанов Ныгмеджан Койшибаевич

