

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
КОМИТЕТІ



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ

010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, 2 кіреберіс
тел.: 8 (7172) 60-21-33, факс: 8 (7172) 94-48-32

010000, город Астана, ул.Орынбор, 8, 2 подъезд
тел.: 8 (7172) 60-21-33, факс: 8 (7172) 94-48-32

19.07.2016 № 18-6-2/15144

ТОО «Эгида Group»

г. Алматы, ул. Нурмакова 26/195
уг. ул. Айтеке би

На исх. № 153/16от 5 июля 2016 года

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан, рассмотрев письмо касательно выдачи разрешения уполномоченного органа в сфере гражданской защиты на пожарно-техническую продукцию для применения на территории Республики Казахстан, сообщает следующее.


Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» не предусмотрена выдача уполномоченным органом в сфере гражданской защиты разрешительных документов в области пожарной безопасности на применение какой-либо продукции на территории Республики Казахстан.

Вместе с тем, применение пожарно-технической продукции на территории Республики Казахстан регламентируется требованиями Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 16 и определяется на основании результатов (протокола) лабораторных испытаний аккредитованных лабораторных центров в данной области. В этой связи, для применения пожарно-технической продукции на территории Республики Казахстан необходимо иметь положительные результаты испытаний аккредитованных лабораторий, проведенных по методам, приведенным в национальных, межгосударственных, международных стандартах, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан.

Первый заместитель председателя

С. Битаев

Исп. Ахметова С.К.
Тел. 559-681



009969