



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ЯНТАРЬ С-01»

Паспорт и руководство по эксплуатации

1. Назначение

1.1 Оповещатель относится к техническим средствам оповещения и управления эвакуацией пожарным. Оповещатель предназначен для информирования, оповещения и регулирования поведения человека, в случае возникновения пожара, текстовой или символической информацией расположенной на нем. Оповещатель используется на путях эвакуации для обозначения направления движения к эвакуационному выходу.

1.2 Оповещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.

1.3 Оповещатель предназначен для работы с приемно-контрольными приборами с напряжением шлейфа 12 В.

2. Основные технические данные и характеристики

2.1 Питание оповещателя осуществляется от источника постоянного тока напряжением 12 В.

2.2 Ток потребления, мА - не более 150.

2.3 Масса оповещателя, г - не более 700

2.4 Габаритные размеры оповещателя, мм - не более 105x305x50.

2.5 Степень защиты корпуса - IP 41 ГОСТ 14254–96.

2.6 Цвет корпуса оповещателя - белый.

2.7 Средний срок службы оповещателя - не менее 10 лет.

3. Комплектность

Наименование	Количество	Примечание
Оповещатель охранно-пожарный световой «ЯНТАРЬ С-01»	1 шт.	
Паспорт и руководство по эксплуатации	1 экз.	

4. Устройство и работа

4.1 Оповещатель представляет собой стекло (или полимерное стекло), с нанесенной на нем информацией, помещенное в декоративный корпус. С торца стекла установлены светодиоды подсветки.

4.2 Электронная часть оповещателя реализована на плате изготовленной по технологии SMD (технология поверхностного монтажа) и текущего профилактического обслуживания не требует.

4.3 **Внимание!** На верхней части корпуса извещателя расположены метки для упрощения процесса разметки крепёжных отверстий под извещатель.

5. Указание мер безопасности

5.1 Меры безопасности при проверке и эксплуатации оповещателей должны соответствовать требованиям “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

6. Правила хранения и транспортирования

6.1 Транспортирование оповещателей осуществляется всеми видами транспорта, кроме воздушного и морского. Транспортная тара при транспортировании должна быть защищена от прямого попадания осадков.

6.2 Хранение оповещателей должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

7. Свидетельство о приеме

Оповещатель охранно-пожарный световой «ЯНТАРЬ С» изготовлен и принят в соответствии с требованиями СТ 021040002696-TOO-07-2010 и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК _____ Дата приемки _____

8. Сведения об утилизации

8.1 Оповещатель не содержит токсичных и радиоактивных веществ, поэтому специальных мер утилизации не требует.

9. Гарантии предприятия-изготовителя

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям СТ 021040002696-TOO-07-2010 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантия 12 месяцев со дня продажи.

9.3 Гарантийный ремонт производится изготовителем изделия:

Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Нурмакова, д.26/195 оф.1, ТОО «Эгида Group».

Тел./факс: (727) 395-90-40, 395-90-41.

Дата ввода в эксплуатацию _____

Дата возникновения неисправности _____

Сведения заполнены _____
Фамилия _____ Подпись _____ Дата _____



«ЯНТАРЬ С-01» ӨРТ СӨНДІРУ ЖАРЫҚТЫҚ ҚҰЛАҚТАНДЫРҒЫШ

Толқұжат және пайдалану жөніндегі басшылық

1. Арналуы

1.1 Құлақтандырғыш өрт сөндіру, эвакуацияны басқару және құлақтандыру техникалық құралдарына жатады.

Құлақтандырғыш өрт пайда болған жағдайда, мәтін немесе символды акпаратпен адамның жүрісін реттеу, құлақтандыру және акпарат беру үшін арналады. Құлақтандырғыш эвакуациялық шығысқа қарай қозғалу бағытын белгілеу үшін эвакуация жолдарында пайдаланады.

1.2 Құлақтандырғыш тәулік бойы үздіксіз жұмыс істеуге арналады.

1.3 Құлақтандырғыш 12 В шлейфтің кернеуімен қабылдау-бақылау құралдармен жұмыс істеуге арналады.

2. Негізгі техникалық деректер мен сипаттамалар

2.1 Құлақтандырғышты жабдықтау 12 В үнемі кернеу тоқ көзінен жүзеге асырылады.

2.2 Тұтыну тоғы - 150 мА көп емес.

2.3 Құлақтандырғыш салмағы, г - 700 көп емес

2.4 Құлақтандырғыштың габариттік өлшемдері, мм - 105x305x50 көп емес

2.5 Корпусты қорғау дәрежесі ГОСТ 14254–96 - IP 41

2.6 Құлақтандырғыш корпусының түсі – ак. Тұтынушының арнайы тапсырысы бойынша – кез келген.

2.7 Құлақтандырғыштың орта қызмет көрсету мерзімі 10 жылдан кем емес.

3. Жйнықтылығы

Атауы	Мөлшері	Ескертпе
«ЯНТАРЬ С-01» өрт сөндіру жарықтық құлақтандырғыш	1 дана	
Толқұжат және пайдалану басшылығы	1 дана	

4. Құрылғы және жұмыс істелуі

4.1 Құлақтандырғыш декоративтік корпусқа салынған, шыныға (немесе полимерлік шыныға) түсірілген акпаратты көрсететін құлақтандырғыш. Шыны жиектерінен шамдал жарықдиодтар қондырылды.

4.2 Құлақтандырғыштың электрондық бөлігі SMD технология бойынша дайындалған төлемде (сыртқы монтаждың технологиясында) жүзеге асырылды және ағымды алдын алу қызмет етуі талап етілмейді.

4.3 **Назар аударыңыз!** *Хабарлағыш корпусының жоғарғы бөлігінде хабарлағыш астындағы бекітпе тесігінің белгі процесін оңайландыруға арналған белгілер орналасқан.*

5. Қауіпсіздік шараларына нұсқа

5.1 Құлақтандырғышты тексеру және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралар «Тұтынушылардың электрқондырғыларын техникалық пайдалану және тұтынушылардың электрқондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техника ережелері» талаптарына сәйкес болуы керек”.

6. Сақтау және тасымалдау ережелері

6.1 Құлақтандырғыш ауа және теңізден басқа барлық көлік түрлерінде тасымалданады. Тасымалдау кезіндегі көлік ыдысы тұнбалардың тікелей түсуінен қорғалуы керек.

6.2 Құлақтандырғышты сақтау ГОСТ 15150 бойынша 2 сақтау шарттарына сәйкес болуы керек.

7. Қабылдау туралы куәлік

«ЯНТАРЬ С» өрт-сөндіру жарықтық құлақтандырғыш СТ 021040002696-TOO-07-2010 талаптарына сай дайындалды және қабылданды, пайдалануға жарамды болып мойындалды.

ТББ белгісі _____ Қабылдау күні _____

8. Жойылу туралы мәліметтер

8.1 Құлақтандырғыш құрамында улы және радиобелсенді заттар жоқ, сондықтан арнайы жою шаралары талап етілмейді.

9. Дайындаушы-кәсіпорын кепілдіктері

9.1 Пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын сақтаған жағдайда дайындаушы-кәсіпорын құлақтандырғыштың СТ 021040002696-TOO-07-2010 талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.

9.2 Кепілдік сатылған күнінен бастап - 12 ай.

9.3 Кепілдік жөндеу бұйымның дайындаушысымен жасалынады:

Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ, Нурмаков көш, 26/195 үй 1 оф, «Эгида Group» ЖШС.

Тел./факс: (727) 395-90-40, 395-90-41.

Пайдалануға енгізілген күні _____

Бұзылуының пайда болу күні _____

Мәліметтер толықтырылды _____
Аты _____ Колы _____ Күні _____